



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УРЕНСКОМУ РАЙОНУ**
ул. Коммунистическая, 40А, г. Урень, 606800
Телефон - факс 2-17-78 (код-883154)

**Заведующей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад « Радуга ».**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 22 » мая 2013 г.

г. Урень
город, село, район

**Я, государственный инспектор Уренского района по пожарному надзору лейтенант
внутренней службы Демин Александр Сергеевич,**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 56 от « 22 » мая 2013 г. по административному
правонарушению в **области пожарной безопасности и материалы на
заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад « Радуга » Румянцеву Светлану Юрьевну**

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированный по адресу Нижегородская область Уренский район г. Урень ул. Ленина
д. 231 кв. 12

15 апреля 2013 года в здании МБДОУ детский сад « Радуга » по адресу г. Урень ул. Ленина
д. 216.

допустила следующие нарушения Правила Противопожарного Режима в Российской
Федерации (ППР) (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), Федеральный
Закон О техническом регулировании №184 ФЗ от 27.12.2002, Федеральный Закон
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008 :

СНиП 2.01.02-85* ,СНиП 2.07.01-89* , НПБ 88-2001 :НПБ 110-03

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность; тепло-, водо-

(зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003г. Регистрационный №4838),

и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых
нарушены)

а именно:

1.	Эвакуационный выход первого этажа напротив электрощитовой закрыт изнутри на ключ. Основание: ППР в РФ 25.04.2012 г п. 35
2.	В полу на путях эвакуации перед запасным выходом первого этажа группы « Ростишка » имеется перепад высот менее 45 см. необходим пандус. Основание: Ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 4.7 СНиП 2.01.02-85
3.	Пожарные извещатели установлены в плотную к стене. Основание: Ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ, НПБ 88-2001