



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отделение надзорной деятельности
по Уренскому району**

606800, Уренский район, г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 40 «А», тел./факс 2-17-78

**Предписание № 92/1/34
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

« 06 » ноября 2015г.

**Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Радуга».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уренского района по пожарному надзору А.И. Карасева № 92 от « 08 » октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с « 02 » ноября 2015 г. по « 06 » ноября 2015 г. проведена плановая проверка

Инспектор ОНД по Уренскому району государственный инспектор по пожарному надзору Васелов Сергей Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**Совместно: с заведующей МБДОУ детский сад «Радуга»,
Румянцевой Светланой Юрьевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки; с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо устранить нарушения установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС; с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо устранить нарушения установленных требований в области гражданской обороны:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Имеющееся ограждение на крыше 2-х этажного здания, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)(далее - ППР в РФ пункт. 24	01.07.2016	
2.	Эвакуационное освещение не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.(1- этаж раздевалка средней группы)	ППР в РФ пункт. 43	01.07.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Уренского района
по пожарному надзору Веселов С.Ю.**

должность, ф.и.о. Государственного инспектора ГПН



«06» ноября 2015 г.

Предписание к исполнению получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад «Радуга»

Румянцева Светлана Юрьевна

должность, ф.и.о.

«06» ноября 2015 г.

№	Дата	Содержание	Исполнитель	Подпись
1	06.11.2015	Предписание к исполнению	Румянцева Светлана Юрьевна	